

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ63.Н00415/22

Срок действия с 17.01.2022 по 16.01.2025

№ 0070952

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11НВ63, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", 123308, РОССИЯ, город Москва, улица 3-Я Хорошёвская, дом 2, строение 1, этаж 3, помещение 21, комната 2, офис 5, Тел: +7 9651234170, E-mail: ooo.nictest@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Двери и люки противопожарные металлические, фрамуги для противопожарных дверей, согласно перечня: (согласно приложению бланк №0023792)
Серийный выпуск

код ОК
Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
25.12.10.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 25.12.10-012-47272295-2021; ТУ 25.12.10-013-47272295-2021; ТУ 25.12.10-014-47272295-2021; ТУ 25.12.10-015-47272295-2021; ГОСТ Р 57327-2016

код ТН ВЭД
7308

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПО Промет»
Место нахождения: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а, ИНН 7751009218

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НПО Промет»
Место нахождения: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а

Телефон: +7 (495) 777-48-38 Адрес электронной почты: tsv@promet.ru

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 2022-NSP-01-0594, 2022-NSP-01-0595, 2022-NSP-01-0596, 2022-NSP-01-0597 от 14.01.2022 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "НИИСЕРТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32438.04РСТ0.002)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт

Н.Ю. Бизюкова
подпись
М.М. Доронин
подпись

Н.Ю. Бизюкова
инициалы, фамилия

М. М. Доронин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0023747

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB63.H00305/21

7308 25.12.10.000	Двери противопожарные металлические со стационарным, или с выпадающим порогом и возможностью установки, с вентиляционной решеткой, глухие, или с остеклением до 25% от площади проема в свету однопольные, типа: ДП-1-EI60, ДПС-1-EI60, и двупольные ДП-2-EI60, ДПС-2-EI60;	ТУ 25.12.10-012-47272295-2021
7308 25.12.10.000	Двери металлические противопожарные дымогазонепроницаемые глухие, или с остеклением до 25% от площади проема в свету однопольные типа: ДП-1-EIS60, ДПС-1-EIS60 и двупольные типа ДП-2-EIS60, ДПС-2-EIS60;	ТУ 25.12.10-013-47272295-2021
7308 25.12.10.000	Люки металлические противопожарные однопольные глухие типа ЛМП1-60	ТУ 25.12.10-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Н.Ю. Бизюкова
инициалы, фамилия

М. М. Доронин
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ63.Н00305/21

Срок действия с 03.12.2021 по 02.12.2024

№ 0070828

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11НВ63, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", 123308, РОССИЯ, город Москва, улица 3-Я Хорошёвская, дом 2, строение 1, этаж 3, помещение 21, комната 2, офис 5, Тел: +7 9651234170, E-mail: ooo.nicetest@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Двери и люки противопожарные металлические, согласно перечня: (согласно приложению бланк №0023747)
Серийный выпуск

КОД ОК
Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
25.12.10.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.12.10-012-47272295-2021; ТУ 25.12.10-013-47272295-2021; ТУ 25.12.10-014-47272295-2021; ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 31173-2016

КОД ТН ВЭД
7308

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПО Промет»
Место нахождения: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а, ИНН 7751009218

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НПО Промет»
Место нахождения: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а
Телефон: +7 (495) 777-48-38 Адрес электронной почты: tsv@promet.ru

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 2021-NSP-12-0346, 2021-NSP-12-0347, 2021-NSP-12-0348 от 02.12.2021 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "НИИСЕРТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32438.04РСТ0.002)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

Н.Ю. Бизюкова
инициалы, фамилия

М. М. Доронин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00017/21

Серия **RU** № **0321922**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПО ПРОМЕТ», место нахождения: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а, адрес места осуществления деятельности: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а, ОГРН 1155003003121, Телефон: +7(495) 777-48-38, Адрес электронной почты: tsv@promet.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПО ПРОМЕТ», место нахождения: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные дымогазонепроницаемые металлические со стационарным порогом типа ДП-60 EIS однопольные глухие модели ДП-1-EIS60 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету модели ДПС-1-EIS60 с габаритными размерами по высоте от 1400 до 2450 мм, по ширине от 600 до 1150 мм, толщиной полотна не менее 52 мм; двупольные глухие модели ДП-2-EIS60 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету модели ДПС-2-EIS60 с габаритными размерами по высоте от 1400 до 2450 мм, по ширине от 1100 до 1800 мм, толщиной полотна не менее 52 мм (светопрозрачное заполнение дверей - стекло многослойное пожаростойкое марки Бранд Гласс ПАРАФЛАМ NT EIW 60, ТУ 23.12.12-001-16721960-2017, ООО «НПО Бранд Гласс»), выпускаемые по ТУ 25.12.10-013-47272295-2021 «Двери противопожарные дымогазонепроницаемые ДП-60 EIS». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7308 30

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 0117-С, 0118-С, 0119-С, 0120-С, 0121-С, 0122-С от 23.09.2021 г., ИЛ ООО "СИБМОСТЕСТ", Аттестат RA.RU.21HC35 от 01.10.2019 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 938/21 от 07.07.2021 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость». Предел огнестойкости EIS60. Условия хранения дверей должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150. Допускается хранение дверей в сухих неоттапливаемых помещениях. Срок хранения – 5 лет. Срок службы – 10 лет со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.09.2021

ПО

26.09.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Ольга Умрихина
(подпись)

Умрихина Ольга Васильевна
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Роман Брыксин
(подпись)

Брыксин Роман Викторович
(ф.и.о.)

